



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

г.Донской
мкр.Центральный, ул. Октябрьская, 46
(место составления акта)

"26" декабря 2018 г.
(дата составления акта)

16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №69/24-ГН

Место нахождения юридического лица: 301764 Тульская область г.Донской,
мкр.Центральный, ул. Октябрьская, 46.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Гаврюченкова В.С. №1-1858-р от 27.11.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской
области «Донской политехнический колледж» (ГПОУ «ДПК»)

ИНН:7114020846 ОГРН:1067149009443

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 11 » 12 2018г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность: 08 рабочих часов

« 26 » 12 2018г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность: 08 рабочих часов

Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (16 рабочих часов)

(рабочих дней, часов)

Акт составлен:

Приокское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Уведомлена о проведении проверки:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Советова Татьяна Алексеевна директор ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства образования Тульской области 11.12.2014г. №1299, приказ №323-к от 11.12.2014г.		28.11.2018г. 16-47
должность, ФИО	подпись	дата, время

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена и получила на руки:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Советова Татьяна Алексеевна директор ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства образования Тульской области 11.12.2014г. №1299, приказ №323-к от 11.12.2014г.		11.12.2018г. 10-00
должность, ФИО	подпись	дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

1) Шеметов Александр Васильевич

Государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору

Председатель комиссии

с участием: не привлекались _____

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Крылов Павел Владимирович, начальник котельной приказ №107-к от 06.05.2015г., приказ №604 от 12.12.2018г. _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Цель проверки: - осуществление лицензионного контроля в соответствии с пунктом 201702341611 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО.

Задачей настоящей проверки является: - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности

Предметом настоящей проверки является: - содержащиеся в документах юридического лица сведения о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемых видов деятельности зданий, помещений, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов и материалов, соответствие работников юридического лица лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые юридическим лицом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Не выполнены мероприятия, прописанные в разделе 8 «Выводы и заключения экспертизы» в Заключении экспертизы промышленной безопасности на стальной внутренний газопровод котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» Рег.№11-ТУ-08814-2018 от 17.08.2018, а именно: Восстановить паспорт на стальной газопровод котельной ГПОУ ТО «ДПК», срок устранения – до 01.12.2018. (Экспертная организация: ООО «Экспертиза промышленной безопасности» г.Москва)	Часть 2 статьи 9 Федерального Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015
2	Не выполнены мероприятия, прописанные в разделе 8 «Выводы и заключения экспертизы» в Заключении экспертизы промышленной безопасности на стальной внутренний газопровод и оборудование ГРП котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» Рег.№11-ТУ-08816-2018 от 17.08.2018, а именно: Восстановить паспорт на газопроводы и газовое оборудование ГРП котельной ГПОУ ТО «ДПК», срок устранения – до 01.12.2018. (Экспертная организация: ООО «Экспертиза промышленной безопасности» г.Москва)	Часть 2 статьи 9 Федерального Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015
3	Не ведутся более одного года журналы: - технического	Часть 2 статьи 9 Федерального Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997	Крылов П.В. – начальник

	обслуживания средств КИПиА и автоматики безопасности в котельной; - учебно-тренировочных занятий с персоналом котельной.	г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 5 подпункт п) подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	котельной, приказ №107к от 06.05.2015
4	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 разработан без соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 26.08.2013г. №730	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 «О разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте» Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015
5	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 не согласован с	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 9 Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» Утверждено постановлением	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015

	руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования, с которым заключен договор №59/81Г от 31.05.2018 на обслуживание объектов	Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	
6	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - в представленном Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 отсутствует срок действия плана в соответствии с классом опасности опасного производственного объекта, для которого он разработан	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 5 подпункт д) Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015
7	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 10 подпункт б) Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015

	06.05.2015 не содержит раздел «Достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, в соответствии имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий»	объектах» Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	
8	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 не содержит раздел «Организация взаимодействия сил и средств»	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 10 подпункт в) Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015
9	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 10 подпункт г) Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015

	«Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 не содержит раздел «Состав и дислокация сил и средств»	последствий аварий на опасных производственных объектах» Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	
10	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 не содержит раздел «Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности»	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 10 подпункт д) Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015
11	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации	Часть 2 статьи 10 Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 10 подпункт е) Положения «О разработке	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015

	последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 не содержит раздел «Организация управления, связи и оповещения при аварии на объекте»	планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	
12	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте - представленный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в котельной ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», утвержденный 06.05.2015 не содержит раздел «Организация материально-технического инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте»	Часть 2 статьи 10 Федерального Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 10 подпункт л) Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №730 Пункт 5 подпункт у) «Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утверждено постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 №492	Крылов П.В. – начальник котельной, приказ №107к от 06.05.2015

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении

выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения О проведении плановой выездной проверки юридического лица Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» №1-1858-р от 17.11.2018г. в 1 экз.
2	Предписание №69/24-ГН от 26.12.2018г. в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверку:

Шеметов Александр Васильевич

(ФИО)



(подпись)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: Советова Татьяна Алексеевна директор ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства образования Тульской области 11.12.2014г. №1299, приказ № 323-к от 11.12.2014г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 26 " декабря 2018 г.

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводившего проверку)