

Крылов Павел Владимирович - начальник участка ГПОУ ТО «Донской



политехнический колледж», приказ №391-А от 23.08.2019г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №48/24-ГН

Тульская область, г.Донской,
мкр.Центральный, ул. Октябрьская, 46
(место составления предписания)

"28" августа 2019 г.

(дата составления предписания)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской политехнический колледж»

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору, и газовому надзору Шеметовым А.В.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от "22" 07 2019г. №1-1178-р деятельности Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской политехнический колледж» ИНН:7114020846, ОГРН: 1067149009443

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В присутствии: начальника участка ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», Крылова Павла Владимировича, приказ №391-А от 23.08.2019г.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

| №№ пп | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения | Срок устранения нарушения |
|----------|--|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Не завершены профилактические работы на подовых газовых горелках котлов КВС – 70 №1 и №2 | статья 2.2.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.) | Устранить | 30.09.2019 |
| 2 | Не завершен монтаж приборов контроля и безопасности на щитах управления котлами КВС – 70 | статья 2.2.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 | Устранить | 30.09.2019 |

| | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|
| | №1 и №2 после ежегодного планового ремонта автоматики безопасности в котельной учреждения | от 02.04.2003г.) | | |
| 3 | Не завершена проверка знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ у операторов котельной учреждения в количестве 4 человек | статья 4.2.45, статья 2.2.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.) | Устранить | 30.09.2019 |
| 4 | Не завершен монтаж поверенных систем контроля воздуха по CH ₄ (метан) СГГ-6м и по СО (угарный газ) RGO COOMP1 «Seitron» | статья 2.2.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.) | Устранить | 30.09.2019 |
| 5 | Не подвергалась испытаниям на прочность и плотность тепловая сеть учреждения (по завершению ремонта) | Статья 6.2.9., Статья 11.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированы министерством юстиции России 02.04.2003г. регистрационный №4358 | Устранить | 30.09.2019 |
| 6 | Не завершен ежегодный плановый ремонт газового оборудования приборного ГРП №15 | Статья 4.2.56. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.) | Устранить | 30.09.2019 |
| 7 | Не завершена метрологическая поверка газового счетчика на газопроводе в котельной учреждения | статья 2.2.1., статья 2.9.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003г.) | Устранить | 30.09.2019 |

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» ИНН:7114020846, ОГРН:1067149009443 Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, ул. Октябрьская, 46.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки, направить начальнику межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения должностного или юридического лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения

Предписание выдал:

Шеметов Александр Васильевич
(ФИО)


(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена: Советова Татьяна Алексеевна - директор ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства образования Тульской области 11.12.2014г. №1299, приказ №323-к от 11.12.2014г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" августа 2019г. v


(подпись)