

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

«24» 05 2021г.
(дата)

№ 155

г. Новомосковск
(место составления)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской политехнический колледж», расположенное по адресу: Тульская область, г.Донской, мкр. Центральный, ул.Октябрьская, д.46
(место выдачи предписания)

Ведущие специалисты-эксперты Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Трушкова Татьяна Михайловна, Шитова Галина Викторовна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

1. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке суточная проба гарниров отбирается в количестве менее 100гр. (нарушен п.8.1.10 СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20);

2. Нарушены условия хранения суточных проб (пробы хранятся в холодильнике при температуре +10 °С, при норме хранения от +2 °С до +6 °С) (нарушен п.8.1.10 СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20);

3 Допущено хранение пищевых продуктов без соблюдения оптимальных условий хранения, установленных производителем, а именно: лук репчатый свежий в количестве 18,0 кг. – изг. ООО «Зеленая долина» Волгоградская область, Быковский район, пос.Победа (условия хранения от +2 до +6 °С), яблоки свежие 10 кг. - изг. ООО «Успешный агробизнес» Липецкая область, Измалковский район, д.Панкратовка, (условия хранения от +3 до +4 °С) хранились при температуре +17 °С (показания психрометра, установленного в кладовой для хранения продуктов) (нарушен п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов»). Проведен арест указанной продукции в присутствии директора и 2-х понятых.

В учреждении адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.Октябрьская, д.46

4.Не оборудована вентиляция в складских помещениях (нарушены п.п.2.12,2.15 СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20);

5. Покрытие столовой мебели обеденного зала имеет дефекты и повреждения (нарушен п.2.4.6.3.СП 2.4. 3648-20);

В общежитии по адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.19

6..В помещениях 2-го этажа деревянные оконные блоки деформированы, частично не открываются, что затрудняет проведение проветривания в любое время года, проведение влажной уборки и чистки оконных стекол (нарушены п.п.2.7.2, 2.11.4 СП 2.4. 3648-20);

В учреждении по адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.21

7. Покрытие столовой мебели обеденного зала имеет дефекты и повреждения (нарушен п.2.4.6.3.СП 2.4. 3648-20);

8. На пищеблоке имеется устаревшее технологическое оборудование (2 электроплиты, и жарочный шкаф), которое часто выходит из строя (нарушен п.2.4.6.2.СП 2.4. 3648-20);

9. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не имеют цельнометаллического покрытия (нарушен п.2.4.6.2.СП 2.4. 3648-20);

В учреждении по адресу: г.Кимовск, ул.Коммунистическая, д.12.

10. В мастерских 1-го этажа (сварочная и автомобильная) деревянные оконные блоки деформированы, частично не открываются, имеются стыковые стекла, что затрудняет проведение проветривания в любое время года, проведение влажной уборки и чистки оконных стекол (нарушены п.п.2.7.2, 2.11.4 СП 2.4. 3648-20);

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано:

Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области «Донской политехнический колледж», расположенное по адресу: Тульская область, г.Донской, мкр. Центральный, ул.Октябрьская, д.46

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

1. Суточную пробу гарниров отбирать в количестве не менее 100гр.;

2. Соблюдать условия хранения суточных проб;

3. Соблюдать оптимальных условий хранения пищевых продуктов, установленных производителем;

В учреждении адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.Октябрьская, д.46

4. Оборудовать вентиляцию в складских помещениях;

5. Обеденный зал оборудовать столовой мебелью без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В общежитии по адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.19

6. Заменить оконные блоки в помещениях 2-го этажа;

В учреждении по адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.21

7. Обеденный зал оборудовать столовой мебелью без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

8. На пищеблоке заменить устаревшее технологическое оборудование (2 электроплиты, и жарочный шкаф), на исправное, способное поддерживать температурный режим;

9. Приобрести цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении по адресу: г.Кимовск, ул.Коммунистическая, д.12.

10. Заменить деревянные оконные блоки в сварочной и автомобильной мастерских 1-го этажа.

Срок исполнения: п.п.1,2,3 - срок исполнения - 31.05.2021г., п.п.3,4,5,6 - срок исполнения 21.08.2023г.
(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 01.06.2021г., в срок до 22.08.23г., представив документы, подтверждающие выполнение предписания акт выполненных работ


(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.


Ведущий специалист-эксперт
(наименование должности)



(подпись)

Трушкова Т.М.
(фамилия и инициалы)


Ведущий специалист-эксперт
(наименование должности)



(подпись)

Шитова Г.В.
(фамилия и инициалы)

24.05.2009.



Советова Т.А.

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)